



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00069/21

Серия **RU** № **0285270**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭПОТОС-К». Место нахождения: 613048, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный р-н, Чепецкое с.п., зд.10. Адрес места осуществления деятельности: 613048, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный р-н, Чепецкое с.п., зд.10. Номер государственной регистрации: 1174350013188. Телефон: +7 (83361) 3-77-49, Факс: +7 (83361) 2-44-40. Адрес электронной почты: info43@epotos.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭПОТОС-К». Место нахождения: 613048, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный р-н, Чепецкое с.п., зд.10. Адрес места осуществления деятельности: 613048, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный р-н, Чепецкое с.п., зд.10. Номер государственной регистрации: 1174350013188. Телефон: +7 (83361) 3-77-49, Факс: +7 (83361) 2-44-40. Адрес электронной почты: info43@epotos.ru.

### ПРОДУКЦИЯ

Модули пожаротушения тонкораспыленной водой: МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД-ТУ 4854-001-73591144-2014 Буран-15ТРВ4, МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД-ТУ 4854-001-73591144-2014 Буран-15ТРВ6, выпускаемые по ТУ 4854-001-73591144-2014. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0042ЕАС-2020 от 09.10.2020 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);  
 Протокола сертификационных испытаний № 064-2020 от 30.12.2020 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПДЖ15 от 16.04.2015 г.);  
 Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

12.01.2021

ПО

11.01.2026

Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович  
 (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П. Поляков Дмитрий Витальевич  
 (Ф.И.О.)